

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной
 (наименование территориального органа МЧС России)
 деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035,
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности
 и профилактической работы Слободского района и города Слободской
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)
 (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 15/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще-
нию угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад
 комбинированного вида № 6 поселка городского типа Вахруши Слободского района Кировской
 области, заведующей

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
 наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
 Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Слободского района и города
 Слободской по пожарному надзору Гурина Степана Александровича от «30» марта 2021 года,
 № 15, ст. 6, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 06.04.2021 с 08⁰⁰ по 09⁰⁰ проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНДПР
 Слободского района и города Слободской капитаном внутренней службы Шитовым М.А. МКДОУ
 (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
 детский сад № 6 пгт. Вахруши по адресу: Слободской район, пгт. Вахруши, ул. Мира, 2а
 проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
 совместно с заведующим МКДОУ детский сад № 6 пгт. Вахруши Лучиной Н.А.
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
 ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь эвакуационного выхода из помещения группы на первом этаже (помещение № 1 по техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", далее ФЗ-69, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», далее СП 1.13130.2020.	01.02.2022	
2.	Дверь эвакуационного выхода из помещения группы на первом этаже (помещение № 18 по техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.02.2022	

3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	<p>ст. 37 ФЗ-69, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».</p> <p>В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение.</p> <p>Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.</p> <p>Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения. 	01.02.2022	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР Слободского

района и города Слободской

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Шитов М.А.

(фамилия, инициалы)



« 06 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

Заведующий МКДОУ детский сад

№ 6 пгт. Вахруши

(должность)

Лучинина Н.А.

(фамилия, инициалы)

« 06 » апреля 20 21 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.